

変更契約締結結果表

工 事 名 高齢者健康増進施設(ふれあい館)改修工事 機械設備工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 機械設備改修工事 鉄骨平屋建て、温泉施設
浴室及び脱衣室の改修
機械設備工事 ボイラー・冷温水発生機入替含む、都市ガス工事

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 31,110,200 円
(変更後)

変更の理由 給湯圧が不足する可能性があるため加圧給水ポンプを増やし給湯配管の配管径も太くする必要があり増工した。機械室の機器搬入が困難なため前面の樹木を伐採する必要があり増工した。機械室に新たに設置する機器の基礎が再利用する予定の配管と干渉するため新たに敷設する必要があり増工した。各浴室における有圧換気扇を既存開口部にステンレス製のボックスを設置する必要があるので増工した。