

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川地区公民館トランス絶縁油交換工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 黒川地区公民館トランス絶縁油の交換工事

契約の相手方 新潟県胎内市西本町6番28号
株式会社 須貝電気工事店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,702,700 円
(変更後)

変更の理由

- ・既存トランス絶縁油の廃棄にあたり、PCB含有の再分析が不要であることが判明したため、PCB再分析に係る費用を減額した。
- ・既存トランス絶縁油の処分にかかる費用を増額した。

以上の理由により、請負金額の増額変更とした。