

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場高圧分岐盤電源切替工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	電気
工事の概要 (変更後)	高圧分岐盤撤去・電源切替工事 既設低圧電灯、動力盤ブレーカ増設 低圧電灯:MCCB225AF×1 低圧動力:MCCB100AF×1 既設高圧分岐盤撤去
契約の相手方	新潟県胎内市東本町10番51号 株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所 所長 緒形 利幸
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	9,286,920 円
変更の理由	停電を伴う電源切替え工事を行うキュービクルのトランスについてPCBの含有調査を実施したため。