

# 変更契約締結結果表

工事名 中条小学校空調設備整備工事

工事場所 胎内市 大川町 地内

種別 管

工事の概要  
(変更後) ガスヒートポンプエアコン設置  
室外機4台、室内機22台

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号  
株式会社 宮島工業所  
代表取締役 宮嶋 誠一

工期等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 44,920,440 円  
(変更後)

変更の理由 当初設計はドレン配管を屋内露出配管の予定だったが、現地調査の結果ドレン勾配を確保すると配管位置が低くなり圧迫感があることからドレン配管ルートを変更した。これにより空調機器設備のドレンアップメカが不要となり、教室内の窓を一部アルミパネルに入替えるアルミパネル加工費及び必要な外部足場設置費を増工した。また、電気設備工事においても施工実績に合わせて数量を変更した。