

変更契約締結結果表

工 事 名 中条中学校空調設備整備工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) ガスヒートポンプエアコン設置
室外機3台、室内機17台

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号
株式会社 宮島工業所
代表取締役 宮嶋 誠一

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 35,159,400 円
(変更後)

変更の理由 当初設計はドレン配管を天井内配管の予定だったが、現地調査の結果、梁が干渉しドレン勾配を確保することが出来ないことから配管ルートを変更した。これにより、空調機器設備のドレンアップメカが不要となり、教室内の一部をアルミパネルに入替えるアルミパネル加工費及び外部足場設置費を増工した。また、電気設備工事においても施工実績に合わせて数量を変更した。