

変更契約締結結果表

工事名 築地小学校・築地中学校空調設備整備工事

工事場所 胎内市 築地 地内

種別 管

工事の概要
(変更後) GHP設置
小学校 室外機2台、室内機9台
中学校 室外機1台、室内機5台

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備
代表取締役 佐藤 守

工期等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 34,948,800 円
(変更後)

変更の理由 空調設備配管について、当初断熱材被覆銅管ガス管保温厚20mm以上としていたが、全国的に同時に施工される工事のため材料の入手が困難な事及び樹脂製配管カバーへの納まりを考慮し、メーカー仕様の10mm以上に変更した。また、建築工事・電気設備工事についても施工実績に合わせて数量等変更した。