

変更契約締結結果表

工 事 名	サンセット中条空気調和設備改修工事
工 事 場 所	胎内市 村松浜 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	空調設備改修工事 機器設備 冷却塔×2基 冷温水ポンプ×2台 冷却水ポンプ×2台 配管設備 1式 電気設備 1式 換気設備 1式 既設撤去 1式
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	7,704,720 円
変更の理由	施工にあたり既存設備を調査検討した結果、配管類の一部を想定よりも小径に変更する必要があったため。