

# 変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市交流促進施設空調熱源システム設置工事 機械設備		
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内		
種 別	管		
工事の概要 (変更後)	既存撤去機器 吸収式冷温水発生機 2台 冷凍能力879kw 暖房能力706kw 新設機器 空気熱源ヒートポンプチラーユニット(6連結)2台 冷凍能力900kw 暖房能力 900kw		
契約の相手方	新菖・第一特定共同企業体		0
			0
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	134,793,720	円	
変更の理由	地中埋設の冷温水配管について腐食対策を強化する必要があり配管用炭素鋼管をポリエチレン管に変更するため増工したため。		