

# 変更契約締結結果表

工 事 名	サンセット中条2階冷温水発生機入替工事		
工 事 場 所	胎内市 村松浜 地内		
種 別	管		
工事の概要 (変更後)	2階系統冷温水発生機交換 冷凍能力 70.3kw 加熱能力 84.4kw ガス炊き 1台 膨張タンク 1台		
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成29年11月17日	から	平成30年2月21日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成30年2月21日		
契 約 金 額 (変更後)	10,479,240	円	
変更の理由	冷温水発生機の試運転を行った結果、既存膨張タンクの機能が低下している事が判明したため交換する必要があり増工した。 また増工変更に伴い工事日数を7日間延長した。		