

質問回答書

1. 入札予定日：令和 7年 1月 9日(木)
2. 番号：入札公告第 144256 号
3. 件名：市道檜谷下赤谷線道路照明補修工事
4. 施工場所：胎内市 太田野原 地内
5. 質問事項及び回答

番号	質問事項	回答	備考
1	施工内訳 第 0-0002 号 第 0-0003 号 第 0-0009 号 照明ポールに記載がありますが 第 0-0003 号の照明ポールは削除 で良いでしょうか	施工内訳 第 0-0002 号、第 0-0009 号で照明ポールの金額 を計上しているため、第 0- 0003 号で照明ポールの金額 の積み上げは不要です。	
2	施工内訳 第 0-0003 アンカーボルト 設計図にアン カーボルト改修記載がないが、 既設アンカーボルト再使用でナ ット類の更新金額と考えて良い でしょうか。	アンカーボルト、ナット類は再 利用を見込んでおります。再 利用不可の場合は協議により 決定します。	
3	施工内訳 第 0-0009 号 ジョイントユニット 4 個となっ ていますが、1基につき1個使用な ので1個で良いでしょうか。	施工内訳 第 0-0009 号のと おり積算を行ってください。必 要に応じ協議により決定します。	