

質問回答書

1. 入札予定日 : 令和 7年 3月 28日(金)
2. 番号 : 入札公告第 152326 号
3. 件名 : ウエルネス中条空調機器更新工事
4. 施工場所 : 胎内市 表町 地内(ウエルネス中条内)
5. 質問事項及び回答

番号	質問事項	回答	備考
1	既存キュービクルのメーカーをご教示ください。	(株)日立産機システムです。	
2	電気主任技術者様はどなたでしょうか。	長谷部電気管理事務所	
3	開閉器盤のメーカーをご教示ください。	(株)日立産機システムです。	
4	キュービクル改造の際、停電時の仮設対応は別途と考えてよろしいでしょうか。	必要な費用は見込んでください。	

5	窓ガラスアルミパネル取替の寸法をご教示ください。	1500W × 300H	
6	防火区画貫通処理が必要な箇所をご教示ください。	設計書参照のこと。	
7	リモコン場所をご教授ください。	既設位置の予定ですが打ち合わせにより変更有り。	
8	本工事で空調機器を GHP → EHP に入替した場合、現在設置してあるキュービクルで必要容量を満足するものと考えてよろしいでしょうか。	現状、キュービクルの更新等は考えておりません。	