

変更契約締結結果表

工 事 名	黒川地区農業集落排水処理施設機能強化(中継ポンプ等更新工事)その2
工 事 場 所	胎内市 東牧 地内ほか
種 別	電気
工事の概要 (変更後)	中継ポンプ設置 3箇所(4台) 中継ポンプ制御盤設置 3面 自動通報装置 2台 引込計器盤 2面
契約の相手方	新潟県胎内市本郷町16番23号 株式会社 ミズサワ 代表取締役 水澤 貴洋
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	16,957,080 円
変更の理由	電気引込計器盤について、現地再調査の結果、経年劣化による腐食が進行していたため、交換工事を増工したため。