

変更契約締結結果表

工 事 名 殺菌抽出設備改修工事

工 事 場 所 胎内市 宮久 地内

種 別 機械器具設置

工事の概要
(変更後) 殺菌抽出設備改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市水沢町1番1号
スカイ・エンジニアリング株式会社
代表取締役 佐藤 昭

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 現地において機械を分解したところ、バルブ更新の緊急性が高かったため
蒸気配管更新及び除水機設置を取りやめ、バルブ更新工事を行ったため。